PRÉFÈTE
DE LA MEUSE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation départementale de la Meuse
Service Santé Environnement / Unité Eau

Affaire suivie par : D. SARTELET
Téléphone : 03 29 76 84 38
Courriel : ARS-GRANDEST-DD55-VSSE@ars.sante.fr

Destinataire(s) :
MAIRIE DE MONTBRAS
MAIRIE DE TAILLANCOURT
SIAEP TAILLANCOURT-MONTBRAS

Bar-le-Duc, le 19 novembre 2026

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SIAEP TAILLANCOURT-MONTBRAS

Prélèvement : 00128881
Unité de gestion : 0187 SIAEP TAILLANCOURT-MONTBRAS
Installation : UDI SIAEP TAILLANCOURT-MONTBRAS
Point de surveillance : 0000001458 CONC. TAILLANCOURT
Commune : TAILLANCOURT
Localisation exacte : 5 RUE DELLE, ROBINET CUISINE

Prélevé le : **12 novembre 2026 à 10h06**
par : M. CAMUZET, EUROFINS
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401
Type de l'analyse : A+ Référence laboratoire : 26M102353-001 T SISE : 19/11/2026

Mesures terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	12,3 °C				25,00
Couleur (qualitatif)	0				
Aspect (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
pH	7,6 unité pH			6,50	9,00
Chlore total	0,24 mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,20 mg(Cl2)/L				

Commentaires

Résultats d'analyses

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,3 NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bactéries aérobies revivifiables à 22°- 68h	<1 n/mL				
Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h	9 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Résultats d'analyses	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/100mL		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre hydrotimétrique	21,0 °f				
Titre alcalimétrique complet	18,8 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	5,0 mg/L				250,00
Sulfates	35 mg/L				250,00
Calcium	62 mg/L				
Conductivité à 25°C	410 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	14 mg(Mg)/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,8 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
Nitrates (en NO3)	<0,5 mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,01 mg/L		1,00		
FER ET MANGANESE					
Fer total	99 µg/L				200,00

Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Préfète,
Pour la directrice générale de l'ARS,
Par délégation,
La responsable de l'unité Eau,



Séverine COUDERT

Résultats rendus sous accréditation, en période de renouvellement de l'agrément santé